

AVIS TECHNIQUE N° ST 20 00 08 A
Additif n°1 au rapport d'essais partiels SD 20 00 08

Demandé par : **GROOM**
ZI DE L'AUMAILLERIE
BP80256
35302 FOUGERES

Dénomination technique : Dispositif de verrouillage électromécanique pour
issue de secours

N° Affaire : 481 3042 22 0004

Normes applicables : NF S 61-937 de Décembre 1990 + A1 de
décembre 2006 + Annexe A fiche XIV +
Annexe B fiche I.

Fabricant : **GROOM**

Référence du produit : GRS 100

L'avis technique comporte : 2 pages

Description des modifications proposées :

- Ajout des composants électriques suivants :
 - o Abaisseur de tension de référence MAX17501BATB+ pouvant remplacer la référence MAX17501GATB+,
 - o Résistance R4 de référence CRCW080543KFKEA devant remplacer la référence CRCW0805360KFKEA lorsque l'abaisseur MAX17501BATB+ est présent,
 - o Résistance R5 de référence CRCW080511K5FKEA devant remplacer la référence CRCW080514K0FKEA lorsque l'abaisseur MAX17501BATB+ est présent.

Avis du laboratoire :

Les essais sont repris du procès-verbal n° SD 01 00 80 G du 22/11/2021.

Les modifications proposées n'entachent pas la conformité des produits aux normes applicables.

AVIS TECHNIQUE ETABLI LE : 04/03/2022

Destinataires : Client
CNPP Laboratoire

CACHET & SIGNATURE
DU DIRECTEUR



Trame Avis technique PRIVÉE – 14 du 27/01/2022



LISTE DES DOCUMENTS AJOUTÉS AU DOSSIER TECHNIQUE	
---	--

Nomenclature de la carte de conversion universelle 24/48V	N059 ind.0 du 13/02/2017
--	--------------------------